

07.10.2016

Tehnilised tingimused NR. 23/ 2016

Kuressaare linna *Kuressaare linnuse sissesõidutee valgustus*

Taotleja: **ProSystem OÜ**

Objekti nimetus ja asukoht: **Kuressaare linnuse sissesõidutee valgustus, Kalda pst 1, Lossihoov 1.**

1. Nõuded sissesõidutee valgustusele seoses Kuressaare linna tänavavalgustusega.
 - Uued valgustid teele projekteerida samasugused kui olemasolevad Kalda pst valgustid (LED tüüpi Vizulo Crocus 15W), programmeeritava automaatse hämardumise funktsiooniga (astrodim/dynadim/midnight dimming).
 - Ühendada uued valgustid olemasoleva Staadioni lülituspunkti (LP) fiider 1 liinile valgusti 38-1.17 külge.
 - Tagada uutele valgustitele faasijaotus.
 - Kontrollida olemasolevate kaitsmete ja kaablite sobivust seoses uute valgustite juurdelülitamisega olemasolevassse elektripaigaldisse.
 - Tööde lõppemisel esitada teostusjoonis ja elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistus, koos mõõdistustega.
2. Projekt (sh. asendiplaan ja magistraalskeem) kooskõlastada Kuressaare Soojusega.
3. Enne ehitamist kooskõlastada kaevamisluba ja enne kaevamise alustamist ning enne tagasitäitmise alustamist teavitada Kuressaare Soojust, et Kuressaare Soojus saaks teostada ehitusaegse järelevalve.
4. Kõik lahtikaevatud kaablid tuleb kaitsta lõhestatud torudega min PT750N tugevusklassiga, D 110mm.
5. Elektri kaablite kaitsevööndis kaevata käsitsi.

Käesolevad tehnilised tingimused kehtivad kuni 06.10.2018.

Lisatud on 2015 a rekonstrueeritud Staadioni LP teostusjoonis ja Staadioni LP valgustite magistraalskeem

Jaan Mehik

juhatuse liige