

Subject: RE: Tehnilised eeltingimused

From: Maive Laikoja [mailto:Maive.Laikoja@elektrilevi.ee]
Sent: Tuesday, August 30, 2016 10:17 AM
To: Merja Laagriküll (LEAS) <merja.laagrikull@lemminkainen.ee>
Subject: Tehnilised eeltingimused

ELEKTRILEVI OÜ SAARTE REGIOON

TEHNILISED TINGIMUSED MITTEELEKTRIPROJEKTIDELE Nr. **243727**

Väljastatud: **19.08.16**

Kehtivad kuni: **19.08.17**

1. Tehniliste tingimuste taotleja: **Lemminkäinen Eesti AS**

Taotleja aadress: **Betooni tänav 28 Tallinn Harju maakond 11415**

Taotleja telefon: **605 7565**

2. Objekti iseloomustus: **Tehnilised tingimused mitteelektriprojektidele Tehnilised tingimused mitteelektriprojektidele**

Lossihoov 1 Kuressaare linn Saare maakond

3. Tehniliste tingimustega kehtestatakse liitujale liitumisjuhtumestiku projekteerimiseks järgmised nõuded :
Võrguühenduse lubatud maksimaalne läbilaskevõime amprites:

Elektriline aadress:

Toitealajaam: **SIKASSAARE 110/35/10** Toitefiider: **LINNA**

II:SIK Jaotusalajaam: **Lossi:(Kuressaare)** Jaotusfiider:

Kuressaare linnuse juurdepääsutee projekteerimisel arvestada maa-ala kohta kehtestatud tehnovõrkude detailplaneeringut, elektrivõrkude kaitse-eeskirju ja servituudialasid.

Olemasolevate elektripaigaldiste vigastamise ohu korral ehitusobjektile või selle lähiümbrusest ehitustegevuse tõttu, näha projektis ette elektripaigaldiste kaitsmise meetmed ning lahendused.

Projektis näha ette juurdepääsutee alla jäävate kaablite ümbertõstmise tee äärde.

Projekteerida vastavalt kehtivale normdokumentidele ja Elektrilevi OÜ

(<http://www1.energia.ee/Hankekonkursid.nsf/WebJV?OpenFrameSet>) nõuetele.

Projekt peab sisaldama kõiki vajalikke kooskõlastusi kinnistute omanike, omavalitsuse ja Elektrilevi OÜ-ga.

Kaevetööd liinirajatiste kaitsevööndis on lubatud ainult peale kooskõlastamist Elektrilevi OÜ-ga.

Projekt tuleb kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga. Projektide kooskõlastamine toimub e-teeninduses, www.elektrilevi.ee.

Lähemalt saab kooskõlastamise kohta lugeda meie kodulehel (Elektrilevi > Kliendile > Teenused >

Kooskõlastamine). Põhja piirkonnas (Tallinn, Harjumaa, Raplamaa, Järvamaa, Pärnu, Pärnumaa, Saaremaa ja Hiiumaa) – jarevalvepoh@elektrilevi.ee, tel. 71 54 600.

Juhul kui mitteelektriprojektiga tuleb ümberpaigutada Elektrilevi OÜ elektrivõrk, lahendatakse ümberpaigutamise küsimused eraldi elektriprojektiga. Elektrilevi OÜ elektripaigaldise ümberpaigutamiseks tuleb sõlmida projekteerimise ja ehitustööde teostamiseks lisateenuse leping. Elektrivõrgu ümberpaigutamisega seotud kulud kannab Taotleja.

Mati Kütt
Võrgu planeerija

Mati Kütt

53268734  **elektrilevi**
Toome elektri Sinuni