

Kuressaare linnuse juurdepääsutee põhiprojekt - tänavavalgustus

Kuupäev: 18.11.2016
Töötaja: Silvar Vihtol


Töötaja Silvar Vihtol
Telefon
Faks
e-post silvar@prosystem.ee

Sisukord

Kuressaare linnuse juurdepääsutee põhiprojekt - tänavavalgustus

Projekti tiitelleht	1
Sisukord	2
Välisistseen 1	
Valgustid (asendiplaan)	3
3D-esitus	4
Valede värvide esitamine	5
Välispinnad	
Põrandaelement 3	
Pind 1	
Isoliinid (E)	6
Väärtusgraafik (E)	7

Töötaja Silvar Vihtol
Telefon
Faks
e-post silvar@prosystem.ee

Välisistseen 1 / Valgustid (asendiplaan)


Mõõtkava 1 : 1294

Valgustite loetelu

Nr.	Tükki	Tähistus
1	3	CR 015 730 01 01 1 B ND 03 1 VIZULO CROCUS 15 W 1 mod
2	10	BEGA 77753



Töötaja Silvar Vihtol
Telefon
Faks
e-post silvar@prosystem.ee

Välisistseen 1 / 3D-esitlus




Töötaja Silvar Vihtol
Telefon
Faks
e-post silvar@prosystem.ee

Välisistseen 1 / Valede värvide esitamine




Töötaja Silvar Vihtol
 Telefon
 Faks
 e-post silvar@prosystem.ee

Välisistseen 1 / Põrandaelement 3 / Pind 1 / Isoliinid (E)



Väärtused Lux, Mõõtkava 1 : 616

Pinna asukoht välisistseenil:
 Markeeritud punkt:
 (24.811 m, 55.028 m, 0.000 m)



Raster: 128 x 128 punkti

E_m [lx]
 3.62

E_{min} [lx]
 0.04


E_{max} [lx]
 97

E_{min} / E_m
 0.012

E_{min} / E_{max}
 0.000

Töötaja Silvar Vihtol
 Telefon
 Faks
 e-post silvar@prosystem.ee


Välisistseen 1 / Põrandaelement 3 / Pind 1 / Väärtusgraafik (E)



Väärtused Lux, Mõõtkava 1 : 616

Mitte kõiki arvutatud väärtusi ei saa kujutada.

Pinna asukoht välisistseenil:
 Markeeritud punkt:
 (24.811 m, 55.028 m, 0.000 m)



Raster: 128 x 128 punkti

E_m [lx]
3.62

E_{min} [lx]
0.04

E_{max} [lx]
97

E_{min} / E_m
0.012

E_{min} / E_{max}
0.000