



MÄRKUS:

1. Põrandatasapind hoones sees on 16cm madalamal kui hoonet ümbritsev pinnas hoone loodenurgas. Vajalik sokliseina lahtikaevamine ja vertikaalse hüdroisolatsiooni paigaldus (SBS rullmaterjal) minimaalselt pooles kirdeseina soklitsoonis ja pooles loodeseina soklitsoonis. Seoses lahtikaevamisega on otstarbekas soklisein väljaspoolt ka lisasoojustada - paigaldatakse 100mm niiskuskindel EPS plaat liimvahuga hüdroisolatsiooni peale selliselt, et soojustusplaat maapinnalt nähtavale ei jää (ca 5cm enne maapinna taset lõpetatakse soojustus). Soojustus peaks olema vähemalt 0,5m kõrguse ribana sokliseinal, et see annaks oodatud efekti. Et soojustus tagasitõitel ei vigastuks, tuleb vastu soojustust enne tagasitõidet paigaldada geotekstiil.

2. Võrreldes hoone ehitusaegse maapinna tasemega (1790.a joonise võrdlus), on pinnas hoone esiküljel tõusnud umbes 30cm, tagaküljel 30-50cm.

objekt	Kantseleihoone kõrvalhoone kohandamine suvekohvikuks ja klassiruumiks	joonis	joonise nr ARH-4-01
obj. aadress	Lossihoov 1, Kuressaare	Tagaseina vaade	mõõtkava 1:75
tellija	Saaremaa Muuseum	arhitekt - vastutav spetsialist	töö nr 1644
projekteerija	Koppel Koppel Arhitektid OÜ	Mihkel Koppel	proj osa Arh Proj
Pae tn 3, Kuressaare	Reg nr 12303906 MTR reg nr EEP002442	arhitektkoppel@gmail.com	staadium Põhiprojekt
		tel +372 52 38 528	kuupäev 16/03/2017